



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области
152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, телефон 8(48538)5-17-09,
E-mail: ond.danilov@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 124 /1/73

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - муниципальное общеобразовательное учреждение Закобякинская средняя
общеобразовательная школа, директору муниципального общеобразовательного учреждения
Закобякинская средняя общеобразовательная школа Загулиной Людмиле Викторовне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Смирнова Сергея Владимировича № 124 от 25.09.2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 01.10.2018г. по 12.10.2018г. заместителем главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Сергеем Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта, здания, территории, помещений юридического лица муниципальное общеобразовательное учреждение Закобякинская средняя общеобразовательная школа расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Любимский район, д. Закобякино, ул. Школьная, д.5, в присутствии директора муниципального общеобразовательного учреждения Закобякинская средняя общеобразовательная школа, Загулиной Людмилы Викторовны.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | При эксплуатации эвакуационного пути, выхода №2, из пищеблока (по паспорту БТИ №2 на первом этаже здания) непосредственно наружу | Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. | 23.09.2019г. | |

| | | | | |
|----|---|---|--------------|--|
| | произвести ремонт бетонных ступенек лестницы, устранить сквозные разрушения которые препятствуют свободной эвакуации людей. | Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее ППР РФ) ППР РФ п.36 а | | |
| 2. | При эксплуатации эвакуационного пути, выхода №2, из кабинета труда (по паспорту БТИ №9 на первом этаже здания) непосредственно наружу произвести ремонт бетонных ступенек лестницы, устранить сквозные разрушения которые препятствуют свободной эвакуации людей. | ППР РФ п.36 а | 23.09.2019г. | |
| 3. | На путях эвакуации эвакуационного пути, выхода №2, из кабинета труда (по паспорту БТИ №9 на первом этаже здания) в тамбуре убрать оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы. | ППР РФ п. 36 | 23.09.2019г. | |
| 4. | Руководителю организации на объекте обеспечить содержание наружной пожарной лестницы ведущей на кровлю спортивного зала в исправном состоянии, провести эксплуатационные испытания с составлением соответствующего акта. | ППР РФ п.24 | 23.09.2019г. | |
| 5. | На путях эвакуации установить аварийное эвакуационное освещение. | ППР РФ п.43, СНиП 23-05-95 п. 7.74 | 23.09.2019г. | |
| 6. | Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) помещение спортивного зала (по паспорту БТИ №45 на первом этаже здания). | НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ, НПБ 110-03 п.4. | 23.09.2019г. | |
| 7. | В помещении коридора, (помещении по паспорту БТИ №25), у выхода из спортзала (помещении по паспорту БТИ №45) у выхода из пищеблока (помещении по паспорту БТИ №1) светильники оборудовать колпаками (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника. | пп. в, п. 42 ППР РФ | 23.09.2019г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленные сроки являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством

Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора
Даниловского, Любимского и Первомайского
районов Ярославской области по пожарному надзору



Смирнов С.В.

«12» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Зицис
директор ООО Заоблачная
СОО

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица

«12» октября 2018 г.

Зицис
(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 79-09-01